

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№650/ПВ от 20.05.2025 года

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе
646160, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 7

Мною, Василевской Натальей Ивановной, ведущим специалистом-экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Любинского муниципального района Омской области «Любинский
детский сад № 3» (ИНН 5519006821; ОГРН 1025501704436), по адресу: 646160, Омская область,
Любинский район, р.п. Любинский, ул. М. Горького, 90

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.2.3 – на площадке для сбора ТКО контейнер (мусоросборник) не оборудован крышкой;
- п. 2.4.6.2 - металлические решетки для хранения столовой посуды (2 шт.), расположенные над
моечными ваннами, со следами коррозии металла;
- п. 2.4.9 - шкафчики для одежды воспитанников имеют дефекты в виде сколов, расслоения
деревянной поверхности и деформации дверей в приемной подготовительной группы (28 шт.), в
приемной средней группы (28 шт.);
- п. 2.4.9 – деревянный стеллаж с ячейками для полотенец в средней группе имеет дефекты в виде
деформации перегородок, расслоения и сколов поверхности, что не позволяет проводить
качественную обработку;
- п. 2.4.11 – унитазы без сидений в средней группе (2), во II младшей группе (2), в
подготовительной группе (2);
- п. 2.5.2 - поверхность пола имеет дефекты (плитка с трещинами, сколами, следами въевшейся
грязи в межплиточных швах) в туалетной средней группы, в туалетной II младшей группы;
- п. 2.5.2 – поверхность крыльца входа в I младшую группу имеет дефекты (неровности, сколы,
частичное отсутствие отделки возле порога дверного проема);
- п. 2.7.5 – отопительные приборы в групповых и спальнях помещениях групп не оборудованы
защитными экранами;
- п. 2.8.4 – в спальнях II младшей, средней, подготовительной групп затеняющие факторы (шторы)
не охватывают во время дневного сна затенением всю площадь окон;
- п. 2.11.1 – песочница на игровой площадке средней группы не оборудована крышкой или иным
защитным приспособлением;
- п. 3.1.3 - питание детей подготовительной группы организовано в столовой МБОУ «Любинская
СОШ №3».

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, 52.1, ст. 90, ч. 1,2,3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Оборудовать контейнер (мусоросборник) крышкой на площадке для сбора ТКО, в соответствии с п. 2.2.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
2.	Заменить металлические решетки для хранения столовой посуды (2 шт.), расположенные над моечными ваннами, со следами коррозии металла, в соответствии с п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
3.	Произвести замену шкафчиков для одежды воспитанников, имеющих дефекты в виде сколов, расслоения деревянной поверхности и деформации дверей в приемной подготовительной группы (28 шт.), в приемной средней группы (28 шт.), в соответствии с п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
4.	Произвести замену деревянного стеллажа с ячейками для полотенец в средней группе с дефектами в виде деформации перегородок, расслоения и сколов поверхности, в соответствии с п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
5.	Оборудовать сиденьями унитазы в средней группе (2), во II младшей группе (2), в подготовительной группе (2), в соответствии с п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
6.	Произвести ремонтные работы по устранению дефектов поверхности пола (плитка с трещинами, сколами, следами въевшейся грязи в межплиточных швах) в туалетной средней группы, в туалетной II младшей группы, в соответствии с п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
7.	Произвести ремонтные работы по устранению дефектов поверхности крыльца входа в I младшую группу с дефектами (неровности, сколы, частичное отсутствие отделки возле порога дверного проема), в соответствии с п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
8.	Оборудовать защитными экранами отопительные приборы в групповых и спальнях помещениях групп, в соответствии с п. 2.7.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
9.	Оборудовать окна в спальнях II младшей, средней, подготовительной групп затеняющими факторами (шторы) охватывающими во время дневного сна всю площадь окон, в соответствии с п. 2.8.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.

10.	Оборудовать песочницу на игровой площадке средней группы крышкой или иным защитным приспособлением, в соответствии с п. 2.11.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.
11.	Оборудовать буфетную в подготовительной группе БДОУ, в соответствии с п. 3.1.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	до 01.09.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Любинского муниципального района Омской области «Любинский детский сад № 3» (ИНН 5519006821; ОГРН 1025501704436), по адресу: 646160, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. М. Горького, 90

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании: (акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведение работ по устранению дефектов, подтверждающие установку оборудования или инвентаря и т.д.) в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований.

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе на электронный адрес: lubino@55.rospotrebnadzor.ru (с отметкой для Василевской Н.И.), с досылком на бумажном носителе по адресу: 646160, Омская область, Любинский р-н, р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 7, в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч. 9 ст. 40, ч. 7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Омской области в
Любинском районе
(должность инспектора)


(подпись)

Василевская Н.И.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» мая 2025 г.

Тру
(подпись)

Е.Э. Терюшова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «____» _____ 2025 года направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования администрации Любинского муниципального района Омской области (646160, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 98)